



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«20» июля 2023 г., 16 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Ярославль
(место составления акта)

Акт выездной проверки № 2307/146-76/215-П
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Морев Алексея Николаевича от «10» июля 2023 года № 2307/146-76/215-П/РВП, КНМ 76230061000203440284

(указывается ссылка на решениеуполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Гонозов Максим Александрович, государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору.
- 2) Морев Алексей Николаевич, заместитель главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

- 1) Не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НОРСКИЙ ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. Объект, относится по функциональной пожарной опасности к классу Ф.1.1 - категория чрезвычайно высокого риска

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 150018, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Демьяна Бедного, д 64

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НОРСКИЙ ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ИНН 7602017004, по адресу: 150018, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Демьяна Бедного, д 64

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «17» июля 2023 г., 11 час. 00 мин.

по «20» июля 2023 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

не приостанавливалась

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня (3 час, 00 минут)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) *Осмотр.*

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «17» июля 2023 г., 11 час. 00 мин.

по «17» июля 2023 г., 13 час. 00 мин.

по месту 150018, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Демьяна Бедного, д 64

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлено:

1) *Протокол осмотра от 17.07.2023. Гонозов М.А.*

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

1) Приложение N 1. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности

2) Приложение N 2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей.

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) *Декларация пожарной безопасности, договор на обслуживание систем противопожарной защиты*

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено: *выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:*

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	В подвальном этаже, под кухней, организованы складские помещения для хранения мебели и других горючих материалов.	пункт: 16, подпункт б) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее – ППРВРФ)
2.	На путях эвакуации из помещения столовой, через помещение кухни размещены тележки.	Пункт: 27, подпункт б) ППРВРФ
3.	Огнетушитель ОП-5 №40 неисправен, показания манометра на «0».	п.60 ППРВРФ
4.	Направление движения путей эвакуации, на плане эвакуации 1-го этажа здания, из помещения столовой не соответствует установленным знакам и световым оповещателям системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.	пункт: 5 ППРВРФ, пункт 9.3.9.11 ГОСТ 34428-2018:
5.	Объемно-планировочные решения не обеспечивают ограничение распространения опасных факторов пожара за пределы очага – отсутствует дверь между складом подвала (помещение №20 по техническому паспорту) и общим коридором.	ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт: 16, подпункт д) ППРВРФ
6.	В помещении «Хозяйственного склада», расположенного в подвальном этаже, осуществляется хранение горючих материалов. Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности на двери помещения указана «Д».	пункт: 12 ППРВРФ
7.	Объемно-планировочные решения не обеспечивают ограничение распространения опасных факторов пожара за пределы очага –	ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ

	заполнение проёма между «Хозяйственным складом» (категории «Д») подвала и общим коридором, выполнено с пределом огнестойкости менее требуемого (деревянная дверь).	
8.	Объемно-планировочные решения не обеспечивают ограничение распространения опасных факторов пожара за пределы очага – заполнение проёма между «Хозяйственным складом» (категории «ВЗ») подвала и общим коридором, выполнено с пределом огнестойкости менее требуемого (деревянная дверь).	ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ
9.	«Хозяйственный склад» (категории «ВЗ») подвала, не оборудован пожарными извещателями, системы пожарной сигнализации.	Пункт 54 ППРВРФ
10.	Не предоставлены сертификаты на отделочные материалы потолка в коридоре подвального этажа здания литер А	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.134


13. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 17.07.2023 .Гонозов М.А.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Гонозов М.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



Гонозов Максим Александрович, государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору, тел. (4852) 56-11-58, gonozovma@76.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

по своей инициативе Кеееожеееи М.А.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20 июля 2023г. 16ч. 00 мин.

Кеееожеееи
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода:





КНМ 76230061000203440284



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

150064 обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12
тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: info@76.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2307/146-76/215-П**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НОРСКИЙ ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора
г.Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича

№ 2307/146-76/215-П/РВП от «10» июля 2023 года

в период с «12» июля 2023 г. по «20» июля 2023 г.

Государственным инспектором г. Ярославля о пожарном надзоре Гонозовым Максимом Александровичем, майором внутренней службы.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу: 150018, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Демьяна Бедного, д 64

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Клюкин Максим Александрович, заместитель директора

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности,	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного	Срок устранения	Отметка о

	с указанием конкретного места выявленного нарушения	правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения обязательных требований пожарной безопасности	выполнении
1.	В подвальном этаже, под кухней, организованы складские помещения для хранения мебели и других горючих материалов.	пункт:16, подпункт б) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее – ППРвРФ)	01.07.2024	
2.	Направление движения путей эвакуации, на плане эвакуации 1-го этажа здания, из помещения столовой не соответствует установленным знакам и световым оповещателям системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.	пункт: 5 ППРвРФ, пункт 9.3.9.11 ГОСТ 34428-2018:	01.07.2024	
3.	Объемно-планировочные решения не обеспечивают ограничение распространения опасных факторов пожара за пределы очага – отсутствует дверь между складом подвала (помещение №20 по техническому паспорту) и общим коридором.	ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт: 16, подпункт д) ППРвРФ	01.07.2024	
4.	В помещении «Хозяйственного склада», расположенного в подвальном этаже, осуществляется хранение горючих материалов. Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности на двери помещения указана «Д».	пункт:12 ППРвРФ	01.07.2024	
5.	Объемно-планировочные решения не обеспечивают ограничение распространения опасных факторов пожара за пределы очага – заполнение проёма между «Хозяйственным складом» (категории «Д») подвала и общим коридором,	ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ	01.07.2024	

	выполнено с пределом огнестойкости менее требуемого (деревянная дверь).			
6.	Объемно-планировочные решения не обеспечивают ограничение распространения опасных факторов пожара за пределы очага – заполнение проёма между «Хозяйственным складом» (категории «ВЗ») подвала и общим коридором, выполнено с пределом огнестойкости менее требуемого (деревянная дверь).	ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ	01.07.2024	
7.	«Хозяйственный склад» (категории «ВЗ») подвала, не оборудован пожарными извещателями, системы пожарной сигнализации.	Пункт 54 ППРВРФ	01.07.2024	
8.	Не предоставлены сертификаты на отделочные материалы потолка в коридоре подвального этажа здания литер А	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.134	01.07.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


по доверенности Кеесов ИА

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

И. Кеесов
(подпись)

Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору
Гонозов М.А. майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода:

