



Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Ярославлю

г. Ярославль  
(место составления акта)

«19» марта 2018 г.  
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№40

В период с «19» февраля 2018 г. по «19» марта 2018 г. по адресу: 150018, г. Ярославль, ул. Демьяна Бедного, д. 64

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «13» февраля 2018 года №40

была проведена проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области «Норский геронтопсихиатрический центр».

Продолжительность проверки: в период с 14 час. 00 мин. «19» февраля 2018 года по 15 час. 00 мин. «19» марта 2018 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБУ СО ЯО «Норский геронтопсихиатрический центр» Иванова Нина Константиновна (распоряжение направлено 18 января 2018г. в 12ч.48 мин по факсу.  
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеются), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морев Алексей Николаевич, государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Борисенков Антон Романович.

При проведении проверки присутствовали: Заместитель директора ГБУ СО ЯО «Норский геронтопсихиатрический центр» Клюкин Максим Александрович.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта (стационара) ГБУ СО ЯО «Норский геронтопсихиатрический центр»:

Стационар ГБУ СО ЯО «Норский геронтопсихиатрический центр» представляет собой двухэтажное, 3 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1, отопление центральное, электрифицировано. Общая площадь здания 3536,5 кв.м. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре, имеется внутренний противопожарный водопровод. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормативным требованиям.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений



		требования которого(ых) нарушены	
1	2	3	4
1.	Дверь путей эвакуации второго эвакуационного выхода из помещения столовой 1-го этажа открывается не по направлению выхода.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 36 ж) ППР в РФ. п. 6.17 СНИП 21-01-97*.	
2.	Отсутствуют (не восстановлены) двери, предусмотренные проектом, и препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации: в проеме коридоров первого и второго этажей, отделяющие центральную лестничную клетку и в коридорах 1 и 2-го этажей, разделяющие коридор на участки не более 60м.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 3 ст. 51; п. 1 ст. 52; ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. 23д), 36г) Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 6.26*, п. 7.1 СНИП 21-01-97*.	
3.	Выход на чердак через люк (лестничная клетка правая и левая сторона) выполнен не 2-го типа (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 3 ст. 51; п. 1 ст. 52; п. 1 ст. 59 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 7.1, абзац 2 п. 8.4* СНИП 21-01-97*, п. 4.2 СП 4.13130.2009.	
4.	Для отделки стен коридора отделения милосердия 2 (1 этаж) применены горючие материалы (панели), материалы с классом КМ3 более высокой пожарной опасности, чем требуется по нормам. (Требуется с классом не более КМ1).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п.п. 1, 5, 6 ст. 52, п.6 ст.134; таб. 28 Федерального закона РФ №123-ФЗ.	
5.	Для отделки стен коридора отделения милосердия 1 (1 этаж) применены горючие материалы (панели), материалы с классом КМ3 более высокой пожарной опасности, чем требуется по нормам. (Требуется с классом не более КМ1).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п.п. 1, 5, 6 ст. 52, п.6 ст.134; таб. 28 Федерального закона РФ №123-ФЗ.	
6.	Для отделки потолка коридора отделения милосердия 1 и милосердия 2 (1 этаж) применены горючие материалы (панели), материалы с классом КМ3 более высокой пожарной опасности, чем требуется по нормам. (Требуется с классом не более КМ1).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п.п. 1, 5, 6 ст. 52, п.6 ст.134; таб. 28 Федерального закона РФ №123-ФЗ.	
7.	Для отделки стен коридора отделения милосердия 3 (2 этаж) применены горючие материалы (панели), материалы с классом КМ3 более высокой пожарной опасности, чем требуется по нормам. (Требуется с классом не более КМ1).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п.п. 1, 5, 6 ст. 52, п.6 ст.134; таб. 28 Федерального закона РФ №123-ФЗ.	
8.	Для отделки потолка коридора отделения милосердия 3 (2 этаж) применены горючие материалы (панели), материалы с классом КМ3 более высокой пожарной опасности,	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п.п. 1, 5, 6 ст. 52, п.6 ст.134; таб. 28 Федерального закона РФ №123-ФЗ.	



