



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль

(место составления акта)

«07» июня 2019 г.

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 148**

В период с 05 июня по 07 июня 2019 года по адресу: г. Ярославль, ул. Д. Бедного, 64

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «14» мая 2019 года № 148

была проведена проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области «Норский геронтопсихиатрический центр».

Продолжительность проверки: в период с 14 час. 00 мин. «05» июня 2019 года по 15 час. 00 мин. «07» июня 2019 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБУ СО ЯО «Норский геронтопсихиатрический центр» Иванова Нина Константиновна 20.05.2019г.

(фамилии имена отчества (в случае если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морев Алексей Николаевич, государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Ракушкин Вадим Георгиевич.

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУ СО ЯО «Норский геронтопсихиатрический центр» Иванова Нина Константиновна; Заместитель директора ГБУ СО ЯО «Норский геронтопсихиатрический центр» Ключин Максим Александрович.

В ходе проведения проверки:

■ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **п.2 Предписания № 40/1/1 от 19.03.2018г.**

■ Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Отсутствуют (не восстановлены) двери, предусмотренные проектом, и препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации: в проеме коридоров первого и второго этажей, отделяющие центральную лестничную клетку и в коридорах 1 и 2-го этажей, разделяющие коридор на участки не более 60м.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 3 ст. 51; п. 1 ст. 52; ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. 23д), 36г) Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 6.26*, п. 7.1 СНиП 21-01-97*.	ГБУ СО ЯО «Норский геронтопсихиатрический центр»


■ ~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Государственный инспектор
г. Ярославля по пожарному надзору
Ракушкин В.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» июня 20 19 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ СО ЯО «Норский геронтопсихиатрический центр» Иванова Нина Константиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя иного законного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«07» июня 20 19 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного законного лица (лиц) проводивших проверку)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 148/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Ярославской области
«Норский геронтопсихиатрический центр».

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича № 148 от «14» мая 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. «05» июня 2019 года по 10 час. 00 мин. «07» июня 2019 года Заместителем главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору подполковником внутренней службы Моревым А.Н.; Государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору подполковником внутренней службы Ракушкиным В.Г., проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области «Норский геронтопсихиатрический центр», осуществляющая деятельность (расположенного) по адресу: г. Ярославль, ул. Д. Бедного.ю 64, обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии: Директора ГБУ СО ЯО «Норский геронтопсихиатрический центр» Ивановой Нины Константиновны; Заместителя директора ГБУ СО ЯО «Норский геронтопсихиатрический центр» Ключкина Максима Александровича

(полное наименование органа гос. власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствуют (не восстановлены) двери, предусмотренные проектом, и препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации: в проеме коридоров первого и второго этажей, отделяющие центральную лестничную клетку и в коридорах 1 и 2-го этажей, разделяющие коридор на участки не более 60м.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 3 ст. 51; п. 1 ст. 52; ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. 23д), 36г) Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 6.26*, п. 7.1 СНИП 21-01-97*.	10.06.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля

по пожарному надзору Ракушкин В.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» июня 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор ГБУ СО ЯО «Норский геронтопсихиатрический центр» Иванова Нина Константиновна

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«07» июня 20 19 г.


(подпись)