



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

150064 обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12
тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ond_gorod@76mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 73 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОРСКИЙ ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР.»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Ярославля по
пожарному надзору Лебелева Андрея Анатольевича № 73
от «01» июня 2022года

в период с «09» июня 2022 г. по «17» июня 2022 г.

государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору О.Н.Глушко

государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору М.А.Гонозовым

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу: г.Ярославль, 150018 ул. Демьяна бедного 64.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица
Директор Иванова Нина Константиновна ; заместителя директора Клюкина Максима
Александровича.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ Пр ед- пи са- ни я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Заполнение проемов (двери) в противопожарных преградах, отделяющих производственные и складские помещения №60 (мягкого инвентаря), расположенные на 2-м этаже выполнено не 2-го типа (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	п. 4.2, п.5.1.2 СП 4.13130.2013, ч. 1, ч. 2 таб. 23, ч. 3 таб. 24, ч. 13 ст. 88 Федерального закона РФ №123-ФЗ.	20.06.2023	
2	Заполнение проемов (двери) в противопожарных преградах, отделяющих производственные и складские помещения №29, расположенные на 2-м этаже выполнено не 2-го типа (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	п. 4.2, п.5.1.2 СП 4.13130.2013, ч. 1, ч. 2 таб. 23, ч. 3 таб. 24, ч. 13 ст. 88 Федерального закона РФ №123-ФЗ.	20.06.2023	
3	Заполнение проемов (двери) в противопожарных преградах, отделяющих производственные и складские помещения №21, расположенные на 2-м этаже выполнено не 2-го типа (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной	п. 4.2, п.5.1.2 СП 4.13130.2013, ч. 1, ч. 2 таб. 23, ч. 3 таб. 24, ч. 13 ст. 88 Федерального закона РФ №123-ФЗ.	20.06.2023	

безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Швановсе Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору М.А. Гонозов.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)

(подпись)

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору О.Н. Глушко

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода:

